

当社のID番号	能代106		
設備認定申請上の名称	能代市茨嶋山第3発電所		
太陽電池1枚の定格出力	595W		
1台のPCSへのDC入力回路数	8入力	4入力	4入力
1ストリングあたりのパネル枚数	16枚	15枚	16枚
PCS1台あたりのパネル数	128枚	124枚	合計
設置するPCSの台数	8台	7台	15台
パネルの総枚数	1024枚	868枚	1892枚
PCS1台あたりの出力	50.0kW	50.0kW	
最大受電電力	750.0kW		
太陽電池の合計出力	1125.74kW		

フェンス全体の長さ : 505 m

パネル枚数	パネル定格総出力
1,892枚	1,125.74 kW
パネル出力 : 595W/枚	

住所/敷地面積		最寄りの電信柱 I D	
能代市浅内字茨嶋山			
能代市浅内字上西山			
地番	47 49 66-5 66-6 111-1 111-2	地番	129
面積m ²	5278 2789 608 371 93 216	面積m ²	2403
地番合計敷地面積 : 11,758m ²			

