


当社のID番号	釧路01-102		
設備認定申請上の名称	白糠町庶路第一発電所		
太陽電池1枚の定格出力	595W		
1台のPCSへのDC入力回路数	8入力	7入力	
1ストリングあたりのパネル枚数	16枚	16枚	
PCS1台あたりのパネル数	128枚	112枚	合計
設置するPCSの台数	2台	7台	9台
パネルの総枚数	256枚	784枚	1040枚
PCS1台あたりの出力	50.0kW	50.0kW	
発電所の出力	450.0 kW		
太陽電池の合計出力	618.8 kW		

フェンス全体の長さ : 399 m


パネル枚数	パネル定格総出力
1,040枚	618.8 kW
パネル出力 : 595W/枚	

住所/敷地面積			最寄りの電信柱 I D
北海道白糠郡白糠町庶路			
地番	37-319	37-328	
面積 m ²	5402	3305	44. 31. 92-06. 12. 56
地番合計敷地面積 : 8,707m ²			

パネルの幅・隙間投影寸法図 パネル勾配30度





冬至日影 (10時-14時)
緯度 : 42.9度



パネル : ジンソーラー社 JKM595N-72HL4-V-J
 パネル寸法 : 2278 x 1134 x 30mm
 パネル間隙間 : 横方向25mm 縦方向20mm

フェンスからパネルまでの間隔 : 1.5m



37-1

道

1

37-327

37-328

89m

37-319

キュービクル

当社1号柱 電柱からの距離12m

●電柱

37-329

37-330

素掘りの側溝

北海道白糠郡白糠町庶路
42. 99438461214027, 144. 153627823633

図面名称

パネル配置図

202307