


設備運用方法


(株)グッドエネジー

白糠町西六条第一発電所



パネル公称最大出力	585w
パネルの枚数	932枚
システム容量	545.22kw

6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時	
システム発電量	0	0	0	0	0	4	85	211	336	420	484	522	490	433	334	209	71	5	0	0	0	0	0	0	0	kW



8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	5	24	106	204	302	377	419	437	421	370	293	201	103	23	4	0	0	0	0	0	kW