


### 設備運用方法


(株)グッドエネジー

白糠町底路第1発電所

パネル公称最大出力	585w
パネルの枚数	1,040枚
システム容量	608.40kw



6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	0	4	95	235	374	468	540	582	547	483	373	233	80	6	0	0	0	0	0	0	kW



8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	5	27	119	227	336	421	467	488	470	413	327	225	114	26	4	0	0	0	0	0	kW