


当社のID番号	能代105B		
設備認定申請上の名称	能代市茨嶋山第2発電所		
太陽電池1枚の定格出力	585W		
1台のPCSへのDC入力回路数	2入力	2入力	
1ストリングあたりのパネル枚数	34枚	36枚	
PCS1台当たりのパネル数	68枚	72枚	合計
設置するPCSの台数	8台	15台	23台
パネルの総枚数	544枚	1080枚	1624枚
PCS1台当たりの出力	33.3kW	33.3kW	
最大受電電力	765.9 kW		
太陽電池の合計出力	950.04 kW		



パネル枚数	パネル定格総出力
1,624枚	950.04kW
パネル出力: 585W/枚	

住所/敷地面積	最寄りの電信柱ID								
秋田県能代市浅内字茨嶋山	浜浅内線 62南4								
<table border="1"> <tr> <td>地番</td> <td>50</td> <td>51-2</td> <td>53-1</td> </tr> <tr> <td>面積 m²</td> <td>7585</td> <td>1896</td> <td>427</td> </tr> </table>		地番	50	51-2	53-1	面積 m ²	7585	1896	427
地番		50	51-2	53-1					
面積 m ²	7585	1896	427						
地番合計敷地面積: 9,908m ²									

パネルの幅・隙間投影寸法図 パネル勾配20度

