


当社のID番号	能代106		
設備認定申請上の名称	能代市茨嶋山第3発電所		
太陽電池1枚の定格出力	585W		
1台のPCSへのDC入力回路数	2入力		2入力
1ストリングあたりのパネル枚数	34枚		36枚
PCS1台当たりのパネル数	68枚		72枚
設置するPCSの台数	19台		9台
パネルの総枚数	1292枚		648枚
PCS1台当たりの出力	33.3kW		33.3kW
最大受電電力	932.4 kW		
太陽電池の合計出力	1134.9 kW		

パネル枚数	パネル定格総出力
1,940枚	1,134.9 kW

パネル出力: 585W/枚

住所/敷地面積		最寄りの電信柱ID
能代市浅内字茨嶋山	能代市浅内字上西山	
地番	面積m ²	地番
47 49 66-5 66-6 111-1 111-2	5278 2789 608 371 93 216	
地番合計敷地面積: 11,758m ²		面積m ² 2403



地区外

